

长沙市生态环境局

长环评验(2019)5号

长沙市生态环境局

关于长沙市长善垵污水处理厂改扩建工程 建设项目固体废物污染防治设施竣工环境 保护验收意见

长沙市排水有限责任公司：

你单位呈报的《长沙市长善垵污水处理厂改扩建工程建设项目固废污染防治设施验收申请报告》和长沙华泽检测技术有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》、其他需要说明的事项等相关材料已收悉。经核查，提出以下验收意见：

一、项目位于芙蓉区现有长善垵污水处理厂一期西侧和南侧，项目主要建设内容包括厂内工程和厂外配套管网工程。其中，厂内工程为一期16万 m^3/d 污水厂的提标改造工程和二期20万 m^3/d 污水厂扩建工程两部分内容；厂外配套管网工程为新建人民路泵站、砂咀子泵站、临山撒洪渠临时泵站等3座污水提升泵站，改建中心污水泵站，配套建设800m

尾水压力排放箱涵及污水收集管网。

二、该项目执行了环境影响评价制度，落实了环评批复（长环管〔2013〕49号）中固体废物污染防治设施建设要求：

项目污水处理产生的污泥经过脱水处理后，定期送黑麋峰垃圾填埋场处置中心处理。项目产生的生活垃圾、栅渣、沉砂定期交由环卫部门处置。

三、长沙华泽检测技术有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》表明：

污泥处理间脱水污泥含水率符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求；同时满足黑麋峰垃圾填埋场处置中心的要求。

四、该项目固废设施运转正常，根据验收监测报告，项目符合固废设施竣工环境保护验收条件，同意验收。

五、项目运营中，你单位须加强环境管理，明确专人负责环保工作，进一步健全环境管理制度；完善环境风险应急预案，并做好其他环保设施的日常管理与维护，确保各项污染物稳定达标排放。



抄 送：市环境监察支队 芙蓉区环境保护局